



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00188

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Приматек». ОГРН: 1164704064030, ИНН: 4705071618. Адрес: 188306, Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28, телефон: +7 (812) 457-04-01, e-mail: industrial@primatek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Приматек». ОГРН: 1164704064030, ИНН: 4705071618. Адрес: 188306, Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания» 107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская площадь, д3/30, строение 4. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdspsi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Краска огнезащитная для стальных конструкций марки «PRIMATHERM WB», в составе: (см. приложение бланк №0002051). Выпускаемая по ТУ 2316-016-38537547-2015.Изменение №1. Серийный выпуск.

код ОКПД2
20.30.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которым (хотелось) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 ФЗ 123) ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменениями № 1)

код ТН ВЭД
3208 20 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) №СГИ-ПБ188-04/2021 от 06.04.2021. Испытательная лаборатория ООО «МЕГАПОЛИС» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.002 выдан 17.12.2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 2316-016-38537547-2015 "Огнезащитная краска PRIMATHERM WB". Изменение №1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.04.2021 **по** 05.04.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00188

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
20.30.12.120	Время достижения критической температуры (500 °С) для металлической колонны нормального двутаврового сечения № 45Б 2 (по ГОСТ 26020-83) приведенная толщина металла 5, 8 мм с огнезащитной краской «PRIMATHERM WB » при толщине сухого слоя 1,60 мм и расходе 2,72 кг/м ² (без учета потерь), и «PRIMATAN Top 40» при толщине сухого слоя 0,06 мм и расходе 0,15 кг/м ² (без учета потерь), предварительно обработанной антикоррозионным грунтом ГФ-021 (по ГОСТ 25129-82), толщиной сухого слоя 0,05 мм, составляет не менее 90 минут (3-1 группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009).	ТУ 2316-016-38537547-2015. Изменение №1



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин